

SCHMUTZWASSERZUFLUSS KLÄRANLAGE PERKAM

Anlage 4.1

Gemeinde Perkam

Mittelwerte

Anschlußgrad Stand 2018

	ANSCHLUSSNEHMER	Art	EW	I/EW*d	m³/d	stündl. Spitze	m³/h	l/s
1.	TEILEINZUGSGEBIETE					1/14		
	Perkam	M	409	110	44,99		3,21	0,89
	Pilling	M	764	110	84,04		6,00	1,67
	Pilling Siedlung	M		110	0,00		0,00	0,00
	Radldorf	M	371	110	40,81		2,92	0,81
	Veitsberg	M	14	110	1,54		0,11	0,03
	Bernloh Direktzufluss		0	110	0,00		0,00	0,00
2.	FREMDENVERKEHR					1/14		
3.	Gewerbe u. Großabnehmer							
3.1	vernachlässigbar							
	SUMME 1-4 Qs		1558		171,38		12,24	3,40
5.	FREMDWASSER					1/24		
	Qf = 1,25 * Qs				214,23		8,93	2,48
	SUMME 1-5 Qt		1558		385,61		21,17	5,88

Fremdwasser: 125 % Zuschlag entspricht ca. 55 % Anteil